

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107,
г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)43-53-26; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026802001, УФК по
Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510410

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 19.08.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



М.П.

Н.Э. Шавгамир

21.06.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4017 от 21 июня 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Администрация сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
- 2. Юридический адрес*:** 453472, РБ, Аургазинский район, с.Новофедоровка, ул.Первомайская, 1А
- 3. Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- 4. Место отбора*:** Администрация сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
Юридический адрес: 453472 РБ, Аургазинский район, с.Новофедоровка, ул.Первомайская, 1А
Фактический адрес:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа д.Новофедоровка муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан , 453472, РБ, Аургазинский район, с.Новофедоровка, ул.Советская, 30а, пищеблок, раковина для мытья столовой посуды
- 5. Условия отбора, доставки ***
Дата и время отбора: 11.06.2021 с 11:25 до 11:35
Ф.И.О., должность: Назаров А. В., врач по общей гигиене
Условия доставки: сумка-холодильник, автотранспорт; температура +4°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2021 15:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- 6. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 47-6706 от 11.06.2021
Цель исследований, основание: Заявка, договор № Д-47-5724 от 08.06.2021
доставлено: 1,5 л ПЭТ, 0,5л (стерильн.)
- 7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
- 8. Код образца (пробы):** 1.2.4017 Д.21

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-Z.ЭТА"	484	27/7897 от 22.10.2020	21.10.2021
2	Спектрофотометр ЮНИКО-1201	WP 10000908048	27/7892 от 22.10.2020	21.10.2021

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.06.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4017 дата начала испытаний 11.06.2021 16:10 дата выдачи результата 18.06.2021 15:14					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.06.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4017 дата начала испытаний 11.06.2021 16:10 дата выдачи результата 18.06.2021 15:14					
1	Железо общее	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость	° Ж	10,4±1,6	не более 8,1***	ГОСТ 31954-2012
3	Марганец	мг/дм ³	0,0019±0,0004	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
4	Нитраты	мг/дм ³	3,0±0,5	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
5	Свинец	мг/дм ³	0,0011±0,0004	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012
6	Сульфаты	мг/дм ³	92,9±8,4	не более 500	ГОСТ 31940-2012
7	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
8	Цветность	градусы цветности (Сг-Со)	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.06.2021 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4017 дата начала испытаний 11.06.2021 15:50 дата выдачи результата 16.06.2021 13:44					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

***-величина допустимого уровня с учетом погрешности метода

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Александрова С. А., фельдшер-лаборант

Акт отбора проб (образцов) воды

от 2021 г.

(СГМ, расследование инфекционной заболеваемости, производственный контроль, заявка)

1. Основание для отбора проб (образцов) Договор № Д-47-5742 от 08.06.2021г.
2. Наименование субъекта права Администрация Сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
3. Юридический адрес: Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Новофедоровка, ул. Первомайская д. 1А
4. ОГРН/ОГРНИП 1020201250574 ИНН 0205000925
5. Наименование и юридический адрес организации, где производился отбор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа д. Новофедоровка муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Новофедоровка, ул. Советская, д.30а, пищеблок, раковина для мытья столовой посуды
6. Дата отбора « » 2021 г. Время отбора 09.00 – 09.20
7. Методы консервации: б/к
8. Условия окружающей среды: -
9. Особые условия, оказывающие влияние на качество воды в источнике -
10. Температура воды при отборе пробы (при необходимости) -
11. Наименование образца: **вода централизованных систем питьевого водоснабжения**
12. Пробы отобраны в соответствии с НД: ГОСТ Р 56237 -2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
13. Цель отбора: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ФЗ №416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении
14. Количество, объем пробы (образца) пластиковая бутылка 1,5л
15. Исследуемые показатели, согласно нормативным документам:
Санитарно – химические исследования: жесткость
16. Дата доставки « » 2021 г. Время доставки :
17. Требования транспортировки, хранения соблюдены (да/нет) да
18. Условия транспортировки +4°C
19. Хранение в термоконтейнере (да/нет) да
20. Дополнительные сведения -
21. Методы исследований (нужное отметить √):
- рекомендуемый ИЛЦ, в соответствии с областью аккредитации ИЛЦ
- иной

Лицо, проводившее отбор пробы (образца)	Должность	ФИО	Подпись
	Глава СП	Ефимов Ю.Н.	
Представитель заказчика	Глава СП	Ефимов Ю.Н.	
Представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя), присутствующего при отборе проб (образцов) (при необходимости)			

Экземпляр настоящего акта получил:

Представитель юридического лица	Должность	ФИО	Подпись
	Глава СП	Ефимов Ю.Н.	
Специалист отделения (группы) приема проб	Должность	ФИО	Подпись
	фельдшер лаборант	Александрова С.А.	
	Пом. врача по общей гигиене	Валиахметова Ф.Ф.	